

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/6/17/2	Datum van bezoek / Date de visite:	17/06/2026
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Fun4you BVBA Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT BTW BE 1017.347.678	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	DICHTHEIDSCONTROLE MOBIELE FRITEUSE NUMMER: F4Y 002		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:	Fun4you BVBA		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	andere / autres: FLEX - 2 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage andere / autres: KLEMBAND
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	FRITEUSE PITCO VF35-ES	20,5/18,5	A	/	I3P	/	/

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

37 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 17/06/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions généraux s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB



Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/6/17/4	Datum van bezoek / Date de visite:	17/06/2026
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Fun4you BVBA Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT BTW BE 1017.347.678	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	DICHTHEIDSCONTROLE MOBIELE FRITEUSE NUMMER: F4Y 004		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:	Fun4you BVBA		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	andere / autres: FLEX - 2 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage andere / autres: KLEMBAND
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	FRITEUSE PITCO VF35	20,5/18,5	A	/	I3P	/	/

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

37 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 17/06/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions généraux s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB



Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/6/17/5	Datum van bezoek / Date de visite:	17/06/2026
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Fun4you BVBA Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT BTW BE 1017.347.678	EA N Nummer / EA N Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	DICHTHEIDSCONTROLE MOBIELE FRITEUSE NUMMER: F4Y 005		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:	Fun4you BVBA		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	andere / autres: FLEX - 2 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage andere / autres: KLEMBAND
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	FRITEUSE PITCO 35C	24	A	/	I3P	/	/

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

37 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 17/06/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions généraux s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB



a kiwa company

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/6/17/3	Datum van bezoek / Date de visite:	17/06/2026
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Fun4you BVBA Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT BTW BE 1017.347.678	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	DICHTHEIDSCONTROLE MOBIELE FRITEUSE NUMMER: F4Y 001		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:	Fun4you BVBA		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	andere / autres: FLEX - 2 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage andere / autres: KLEMBAND
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	FRITEUSE PITCO VF35-ES	20,5/18,5	A	/	I3P	/	/

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

37 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 17/06/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions généraux s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB



a kiwa company

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/6/17/1	Datum van bezoek / Date de visite:	17/06/2026
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Fun4you BVBA Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT BTW BE 1017.347.678	EA N Nummer / EA N Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	DICHTHEIDSCONTROLE MOBIELE FRITEUSE NUMMER: F4Y 003		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:	Fun4you BVBA		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	andere / autres: FLEX - 2 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage andere / autres: KLEMBAND
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	FRITEUSE PITCO VF35	20,5/18,5	A	/	I3P	/	/

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

37 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 17/06/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB



Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/6/17/6	Datum van bezoek / Date de visite:	17/06/2026
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Fun4you BVBA Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT BTW BE 1017.347.678	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	DICHTHEIDSCONTROLE MOBIELE FRITEUSE NUMMER: F4Y 006		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Aambeeldstraat 9 - 3900 PELT		
DNB: GRD:	NVT/PA		
Eigenaar / Propriétaire:	Fun4you BVBA		
Installateur:	/	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	EIGENAAR		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Propan / Propane G31
Leidingen: Canalisations:	andere / autres: FLEX - 2 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage andere / autres: KLEMBAND
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	geen gasteller / pas de compteur prévu

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	FRITEUSE PITCO 35C	24	A	/	I3P	/	/

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:****Dichtheidsproef / test d'étanchéité:**

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

37 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 17/06/2027

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions généraux s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

**Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test**

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation: Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

